

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплopotребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе (в районах комплексной застройки)

Территория	Удельная нагрузка, Гкал/ч на 1000 м ²	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2016-2020 гг. (1 этап)	2021-2026 гг.	Всего	Источник подключения	Примечание
Новое строительство жилья																		
Территория планировочного квартала в границах улиц Губкина, Арктическая (01:09:02) -квартал 21		Гкал/ч	0	0	0	1,006	0	0	0	0	0	0	0	1,006	0,000	1,006	36	Котельная 36
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	36	
МКД	0,052	Гкал/ч	0	0	0	0,737	0	0	0	0	0	0		0,737	0,000	0,737	36	
Общественные здания		Гкал/ч	0	0	0	0,221	0	0	0	0	0	0		0,221	0,000	0,221	36	
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0,048	0	0	0	0	0	0	0	0,048	0,000	0,048	36	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0	1,901	0	0	0	0	0	0	0	1,901	0,000	1,901	36	
Территория части квартала № 22 в г. Салехард, в границах улиц Чубынина - Титова - Мира (01:08:01)		Гкал/ч	0	0,450	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0,450	0,000	0,450	36	Котельная 36, нагрузка на ГВС - 0,137 Гкал/ч. Принято по проекту планировки (распоряжение № 1604-р)
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	36	
МКД	0,052	Гкал/ч	0	0,429	0	0	0	0	0	0	0	0		0,429	0,000	0,429	36	
Общественные здания		Гкал/ч	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,000	0,000	0,000	36	
Потери		Гкал/ч	0	0,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,021	0,000	0,021	36	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,850	0,000	0,850	36	
Квартал № 25 (границы улиц Чубынина - Республики - Матросова - Мира) (01:07:01)		Гкал/ч	0	1,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622	0,000	1,622	30	Котельная 30, нагрузка на ГВС от индивидуальных электрических бойлеров - 0,281 Гкал/ч. Принято по проекту планировки (распоряжение № 1199-р)
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	30	
МКД	0,100	Гкал/ч	0	1,47	0	0	0	0	0	0	0	0		1,470	0,000	1,470	30	
Общественные здания		Гкал/ч	0	0,075	0	0	0	0	0	0	0	0		0,075	0,000	0,075	30	
Потери		Гкал/ч	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,077	0,000	0,077	30	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	3,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,066	0,000	3,066	30	
Квартал № 32 в границах улиц Артеева - З. Космодемьянской - Мира (01:12:01)		Гкал/ч	0	0	0	2,531	0	0	0	0	0	0	0	2,531	0,000	2,531	8	Котельная 8, принято по укрупненным нормативам
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	8	
МКД	0,052	Гкал/ч	0	0	0	1,947	0	0	0	0	0	0	0	1,947	0,000	1,947	8	
Общественные здания		Гкал/ч	0	0	0	0,584	0	0	0	0	0	0	0	0,584	0,000	0,584	8	
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	8	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0	4,783	0	0	0	0	0	0	0	4,783	0,000	4,783	8	
Часть квартала 33 в границах улиц Республики - Бродиева - Артеева (01:13:01)		Гкал/ч	0	0	0	2,716	0	0	0	0	0	0	0	2,716	0,000	2,716	8	Котельная 8, нагрузка на ГВС от индивидуальных электрических бойлеров - 0,782 Гкал/ч. Принято по проекту планировки (распоряжение № 1022-р).
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	8	
МКД	0,144	Гкал/ч	0	0	0	2,587	0	0	0	0	0	0		2,587	0,000	2,587	8	
Общественные здания	7 этажей	Гкал/ч	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0		0,000	0,000	0,000	8	
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0,129	0	0	0	0	0	0	0	0,129	0,000	0,129	8	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0	5,133	0	0	0	0	0	0	0	5,133	0,000	5,133	8	
Территория планировочного квартала в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина (01:22:02), 48 квартал		Гкал/ч	0	0	0	6,640	0	0	0	0	0	0	0	6,640	0,000	6,640	10	Принята нагрузка в соответствии с проектом планировки (распоряжение № 884-р). Источник подключения - котельная № 6, 10
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	10	
МКД	0,152	Гкал/ч	0	0	0	4,996	0	0	0	0	0	0	0	4,996	0,000	4,996	10	Среднеэтажная и малозэтажная застройка
Общественные здания		Гкал/ч	0	0	0	1,328	0	0	0	0	0	0	0	1,328	0,000	1,328	10	
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0,316	0	0	0	0	0	0	0	0,316	0,000	0,316	10	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0	12,549	0	0	0	0	0	0	0	12,549	0,000	12,549	10	
Территория планировочного квартала по ул. Павлова (01:22:03)		Гкал/ч	0	0	0	0,169	0	0	0	0	0	0	0	0,169	0,000	0,169	10	Котельная 10
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	10	
МКД	0,052	Гкал/ч	0	0	0	0,130	0	0	0	0	0	0		0,130	0,000	0,130	10	
Общественные здания		Гкал/ч	0	0	0	0,039	0	0	0	0	0	0		0,039	0,000	0,039	10	
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	10	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0	0,319	0	0	0	0	0	0	0	0,319	0,000	0,319	10	
Территория в границах ул. Павлова - Патрикеева (01:22:08)		Гкал/ч	0	0	0,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0,251	0,000	0,251	10	Котельная 10
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	10	
МКД	0,052	Гкал/ч	0	0	0,184	0	0	0	0	0	0	0		0,184	0,000	0,184	10	
Общественные здания		Гкал/ч	0	0	0,055	0	0	0	0	0	0	0		0,055	0,000	0,055	10	
Потери		Гкал/ч	0	0	0,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0,012	0,000	0,012	10	

Территория	Удельная нагрузка, Гкал/ч на 1000 м ²	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2016-2020 гг. (1 этап)	2021-2026 гг.	Всего	Источник подключения	Примечание
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0,475	0,000	0,475	10	
Мкр. Восточный (01:28:02)		Гкал/ч	0	0	6,232	8,001	0	0	0	0	0	0	0	14,233	0,000	14,233	21	Подключение к котельной 21. Принято по проекту планировки часть планировочного квартала 01:28:02 в мкр.Солнечный - распоряжение № 1198-р.
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	21	Выполнены ПИР на инженерное обеспечение
МКД		Гкал/ч	0	0	1,685	3,369	0	0	0	0	0	0	0	5,054	0,000	5,054	21	
Общественные здания		Гкал/ч	0	0	4,251	4,251	0	0	0	0	0	0	0	8,502	0,000	8,502	21	
Потери		Гкал/ч	0	0	0,297	0,381	0	0	0	0	0	0	0	0,678	0,000	0,678	21	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	11,778	15,120	0	0	0	0	0	0	0	26,898	0,000	26,898	21	
Мкр. Радужный (01:32:01, 01:32:04)		Гкал/ч	0,590	0,590	0,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,771	0,000	1,771	ИТС	Индивидуальное теплоснабжение. Проект планировки и проект межевания территории в
ИЖС	0,071	Гкал/ч	0,590	0,590	0,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,771	0,000	1,771	ИТС	
МКД		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	ИТС	
Общественные здания		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	ИТС	
														0,000	0,000	0,000		
														0,000	0,000	0,000		
Планировочный квартал 01:32:02, 01:32:03		Гкал/ч	0	0,000	0	0,000	0	2,855	2,156	2,156	2,156	2,156	0	0,000	11,478	11,478	ИТС ИТС ИТС Локальная котельная	Индивидуальное теплоснабжение частного жилищного фонда, теплоснабжения общественных зданий от вновь вводимой локальной котельной. (распоряжения № 1021-р, № 1020-р)
ИЖС	0,071	Гкал/ч	0	0	0	0	0	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156		0,000	10,779	10,779		
МКД		Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,000	0,000	0,000		
Общественные здания		Гкал/ч						0,685						0,000	0,685	0,685		
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0	0	0,014	0	0	0	0	0	0,000	0,014	0,014		
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0	0	0	1,29	0	0	0	0	0	0,000	1,295	1,295		
Северная часть														0,000	0,000	0,000		
Территория планировочного квартала 01:34:04		Гкал/ч	0	0	0	0	0	2,486	3,227	3,227	3,227	3,227	0	0,000	15,393	15,393	21	Принято по проекту планировки (распоряжение №2056-р). Рассматриваются варианты подключения к котельной № 21, № 35
ИЖС		Гкал/ч	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	21	
МКД	0,065	Гкал/ч	0	0	0	0	0	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	0	0,000	11,840	11,840	21	
Общественные здания	6-9 этажей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0,000	0,705	0,705	0,705	0,705	0	0,000	2,820	2,820	21	
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0	0	0,118	0,154	0,154	0,154	0,154	0	0,000	0,733	0,733	21	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0	0	0	4,699	6,098	6,098	6,098	6,098	0	0,000	29,091	29,091	21	
Развитие застроенных территорий в границах улиц Гагарина - Восточная (01:38:02)		Гкал/ч	0	0	0	0,196	0	0	0	0	0	0	0	0,196	0,000	0,196	35	Котельная 35, нагрузка на ГВС - 0,028 Гкал/ч. Принято по проекту планировки (распоряжение № 1820-р)
ИЖС		Гкал/ч				0,000								0,000	0,000	0,000	35	
МКД		Гкал/ч	0	0	0	0,146	0	0	0	0	0	0	0	0,146	0,000	0,146	35	
Общественные здания		Гкал/ч	0	0	0	0,041	0	0	0	0	0	0	0	0,041	0,000	0,041	35	
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0,009	0	0	0	0	0	0	0	0,009	0,000	0,009	35	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0	0,371	0	0	0	0	0	0	0	0,371	0,000	0,371	35	
Территория планировочного квартала в границах улиц Островского, Пионерская (01:38:04, 01:38:05)		Гкал/ч	0	0	0	0,568	0	0	0	0	0	0	0	0,568	0,000	0,568	35	Котельная 35, принято по укрупненному нормативу
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	35	
МКД	0,052	Гкал/ч	0	0	0	0,416	0	0	0	0	0	0	0	0,416	0,000	0,416	35	
Общественные здания	6-9 этажей	Гкал/ч	0	0	0	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0,125	0,000	0,125	35	
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0,027	0	0	0	0	0	0	0	0,027	0,000	0,027	35	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0	1,07	0	0	0	0	0	0	0	1,073	0,000	1,073	35	
Район за ИОГВ		Гкал/ч	0	0	0	0	0	2,486	2,774	2,774	2,774	2,774	0,2877	0,000	13,871	13,871	35	Котельная 35. Данные по району приняты аналогично другим проектам планировки (01:34:04) - за исключением д/с и школы.
ИЖС		Гкал/ч	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	35	
МКД	0,065	Гкал/ч	0	0	0	0	0	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	0	0,000	11,840	11,840	35	
Общественные здания	6-9 этажей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0,000	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,000	1,370	1,370	35	
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0	0	0,118	0,132	0,132	0,132	0,132	0	0,000	0,661	0,661	35	
Расход теплоносителя на подпитку		м ³ /ч	0	0	0	0	0	4,699	5,243	5,243	5,243	5,243	1	0,000	26,214	26,214	35	
Комплексное освоение территории по ул. Чкалова		Гкал/ч	0	0,279	0	0	0	0	0	0	0	0		0,279	0,000	0,279	30	Котельная 30, нагрузка на ГВС - 0,044 Гкал/ч. Принято по проекту планировки (распоряжение № 1604-р)
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	30	
МКД	0,050	Гкал/ч	0	0,224	0	0	0	0	0	0	0	0		0,224	0,000	0,224	30	
Общественные здания	3 этажа	Гкал/ч	0	0,0414	0	0	0	0	0	0	0	0		0,041	0,000	0,041	30	
Потери			0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,013	0,000	0,013	30	
Расход теплоносителя на подпитку			0	0,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,527	0,000	0,527	30	

Территория	Удельная нагрузка, Гкал/ч на 1000 м2	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2016-2020 гг. (1 этап)	2021-2026 гг.	Всего	Источник подключения	Примечание
Территория планировочного квартала в границах улиц Геологов, Чкалова (01:46:06)		Гкал/ч	0	0	0	0	1,039	0	0	0	0	0	0	1,039	0,000	1,039	22	Котельная 22. Определено по укрупненным нормативам
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	22	
МКД	0,052	Гкал/ч	0	0	0	0	0,761	0	0	0	0	0		0,761	0,000	0,761	22	
Общественные здания		Гкал/ч	0	0	0	0	0,228	0	0	0	0	0		0,228	0,000	0,228	22	
Потери		Гкал/ч	0	0	0	0	0,049	0	0	0	0	0	0	0,049	0,000	0,049	22	
Расход теплоносителя на подпитку		м³/ч	0	0	0	0	1,963	0	0	0	0	0	0	1,963	0,000	1,963	22	
Комплексное освоение по ул. Геологов (01:46:08)		Гкал/ч	0,135	0,135	0,135	0	0	0	0	0	0	0		0,406	0,000	0,406	14	Котельная 14. Принято по проекту планировки (распоряжение № 1820-р)
ИЖС		Гкал/ч	0,000	0,000	0,000									0,000	0,000	0,000	14	
МКД		Гкал/ч	0,129	0,129	0,129	0	0	0	0	0	0	0		0,387	0,000	0,387	14	
Общественные здания		Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0		0,000	0,000	0,000	14	
Потери			0,006	0,006	0,006	0	0	0	0	0	0	0		0,019	0,000	0,019	14	
Расход теплоносителя на подпитку			0,256	0,256	0,256	0	0	0	0	0	0	0		0,768	0,000	0,768	14	
Территория планировочного квартала по ул. Ангальский Мыс (01:49:20)														0,000	0,000	0,000		
Комплексная застройка в планировочном квартале 01:49:20 (Ангальский мыс)		Гкал/ч	0	0	0	0,121	0	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0	0,121	0,581	0,703	28	Котельная 28. Принято по проекту планировки (распоряжение №911-р)
ИЖС		Гкал/ч												0,000	0,000	0,000	28	
МКД	0,052	Гкал/ч	0	0	0	0,089	0	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085		0,089	0,426	0,515	28	
Общественные здания		Гкал/ч	0	0	0	0,027	0	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026		0,027	0,128	0,155	28	
Потери		Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,006	0,00	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,00	0,006	0,028	0,033	28	
Расход теплоносителя на подпитку		м³/ч	0,00	0,00	0,00	0,230	0,00	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,00	0,230	1,099	1,329	28	
Итого			0,726	3,076	7,209	21,948	1,039	7,944	8,273	8,273	8,273	8,273	0,288	33,998	41,323	75,321		
ИЖС			0,590	0,590	0,590	0,000	0,000	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	0,000	1,771	10,779	12,550		
МКД			0,129	2,252	1,998	14,416	0,761	4,821	4,821	4,821	4,821	4,821	0,000	19,555	24,106	43,661		
Общественные здания			0,000	0,116	4,306	6,615	0,228	0,711	1,005	1,005	1,005	1,005	0,274	11,266	5,003	16,269		
Потери			0,006	0,118	0,315	0,917	0,049	0,256	0,291	0,291	0,291	0,291	0,014	1,406	1,435	2,841		
Расход теплоносителя на подпитку			0,256	4,699	12,508	41,480	1,963	10,912	11,560	11,560	11,560	11,560	0,544	60,906	57,698	118,604		