

АКТ

по результатам контроля поставщиком(подрядчиком, исполнителем) условий контракта

г.Салехард

"_20_" ноября 2015г.

Должностные лица Заказчика в составе :

- ведущий инженер отдела благоустройства города МКУ "Салехардская ДЕЗ" - Климов А.Д.
- заместитель генерального директора Кучер С.В.

По результатам контроля Подрядчиком условий муниципального контракта № 009/15Б от 22 декабря 2014 г на выполнение работ по « содержанию и техническому обслуживанию пожарных водоемов на территории МО г. Салехард " , заключенного с ИП Богомолов М.В.

Исполнитель уведомлен о месте, дате и времени начала проведения контроля 20 ноября 2015 года в устной форме по телефону +7 *****0503.

В результате проверки установлено следующее: фактов неисполнения Подрядчиком условий контракта не выявлено .

Рекомендации Подрядчику:


- проверить заполненность водоемов ул. Ангальский мыс, 35а (ПВ-53), заменить фланцевое соединение запорной арматуры.
- при проведении текущей проверки Подрядчик (представитель Подрядчика) присутствовал.

Настоящий акт составлен в 2х экз. – по одному для Заказчика и Подрядчика

Подписи:

Заместитель генерального директора

ведущий инженер ОБГ



С.В. Кучер

А.Д. Климов