

АКТ

рабочей комиссии о выполнении работ на объекте:

«Замена системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Брусничка» по адресу: г. Салехард, ул. Чкалова, д.22»

г. Салехард

« 07 » октября 2016 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика:

МБДОУ Детский сад № 10

Заведующей

Плотниковой Л.Н.

Представителя Заказчика:

МКУ «Салехардская ДЕЗ»

Ведущий инженер ОРНФ

Сорокин Н.Н.

Подрядчика:

ООО «КОМПАНИЯ БИЗНЕС МИР»

Обслуживающей организации:

ООО «Северспецмонтаж»

УСТАНОВИЛА:

На основании контракта от 31.08.2016г. №0190300002116000275-0113861-02 подрядной организацией ООО «КОМПАНИЯ БИЗНЕС МИР» выполнялись работы на Объекте МБДОУ «Детский сад № 10 «Брусничка» по адресу: г. Салехард, ул. Чкалова, д.22. На момент проверки 07.10.2016г. пуско-наладочные работы на Объекте Подрядчиком не закончены надлежащим образом, а именно не корректная работа оборудования: телефонный информатор DL-125С, передатчик RS-201TF, С2000-КПБ.

Заказчик:


МБДОУ Детский сад № 10, Заведующая



Плотникова Л.Н.

Представитель заказчика:


МКУ «Салехардская ДЕЗ», ведущий инженер ОРНФ



Сорокин Н.Н.

Подрядчик:

ООО «КОМПАНИЯ БИЗНЕС МИР»



Обслуживающей организации:

ООО «Северспецмонтаж»

