

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства
к сетям водоснабжения МП «Салехардэнерго»

№ 2864 /В

«20» мая 2013 г.

МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард
(наименование организации, выдавшей технические условия)

Администрация МО г. Салехард
Департамент строительства, архитектуры и земельных отношений
(Заявитель)

«Объект хранения и обслуживания городского транспорта»
(наименование объекта Заявителя)

г. Салехард, ул. Обьездная
(место нахождения объекта)

1. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м³/сут
2. Точка подключения: «А» (см. схему)
3. Источник водоснабжения: ВОС-15000
4. Тариф за подключение: не утвержден
5. Плата за присоединение: устанавливается в соответствии с договором на подключение
6. Срок подключения объекта: согласно сроку действия технических условий
7. Срок действия технических условий: 3 года
8. Данные технические условия не являются основанием для проектирования.
9. Согласно пункту №16 правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от 13.02.2006 г. №83, обязательства МП «Салехардэнерго», по обеспечению подключения объекта к сетям водоснабжения в соответствии с техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о заключении договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения МП «Салехардэнерго».

Главный инженер


(подпись)

А.И. Пизняк

Зам. главного инженера
по эксплуатации


(подпись)


А.В. Стогов

Директор структурного предприятия
«Инженерные сети»


(подпись)


В.Н. Калугин

Зам. начальника ПТО


(подпись)

Е.О. Пашкова

Заявитель:



(подпись)

(ФИО)